

Servicii de deservire tehnică a cazangeriei, anul instalării echipamentului -1999.1. Lista serviciilor solicitate:

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumirea serviciului solicitat</u>	<u>Suma totală fără TVA</u>	<u>Suma totală cu TVA</u>
<u>1.</u>	<p>I. Cazan Viessmann Paromat Simplex PS 1750</p> <p>Deservirea tehnică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Examinarea externă a utilajului. 2. Verificarea ermetizării uşilor de furnal. 3. Verificarea densităţii conexiunilor de flanşe şi ermetizării tuburilor cufundate 4. Verificarea integrităţii carcasi externe ale cazanului. <p>Reparaţia curentă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curăţarea suprafeţelor de încălzire ale camerei de ardere de la contaminare. 2. Verificarea şi curăţirea turbulizatoarelor. 3. Verificarea şi restabilirea izolării termice a uşii cazanului, a flanşei arzătorului şi a uşii pentru curăţarea cazanului 4. Verificarea şi restabilirea comprimărilor a uşilor. 5. Curăţarea sticlei de privire din uşa cazanului. Verificarea ermetizării a comprimărilor şi a furtunului de conectare. 6. Verificarea şi după necesitate restabilirea elementelor termoizolante a carcasi cazanului. 		
<u>2.</u>	<p>II. Arzător binar Wieshaupt GL 8/1-10</p> <p>Deservirea tehnică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Examinarea externă a utilajului. 2. Controlul stării conductei de combustibil şi a conductei de gaz. 3. Controlul vizual al calităţii arderii de combustibil. 4. Controlul calităţii de ardere a combustibilului cu analizatorul de gaz (1 la fiecare 2 luni) 5. Curăţirea filtrelor de combustibil lichid (1 la fiecare 2 luni) 6. Curăţirea filtrului de gaz (1 la fiecare 6 luni) 7. Controlul funcţionării pompei de combustibil, măsurarea presiunii (1 la fiecare 2 luni) 8. Controlul funcţionării regulatorului presiunii de gaz. <p>Reparaţia curentă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul stării electrozilor de aprindere 2. Controlul stării injectoarelor de combustibil lichid 3. Controlul stării orificiilor de evacuare a gazelor 4. Controlul stării turbionilor de aer 5. Controlul stării supapelor electromagnetice de combustibil lichid <p>Controlul stării supapelor rampei de alimentare cu gaz.</p>		

3.	<p>III. Automatica de siguranță și de reglare Dekamatik M1</p> <p>Deservirea tehnică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul stării echipamentului de monitorizare și a elementelor de securitate. 2. Controlul stării programei blocului de comandă 3. Controlul conexării ermetice între senzor și echipament de monitorizare <p>Reparația curentă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul limitelor de reglare și acționarea elementelor de protecție și de alarmă 2. Senzorul disponibilității apei din cazan 3. Senzorul de presiunea maximă a apei din cazan 4. Senzorul de presiune minimă a apei din cazan 5. Controlul declanșării senzorului de verificare a arderii 6. Senzorul de presiune minimă a aerului 7. Senzorul de presiune minimă a gazului 8. Sistema de verificare a densității de închidere a suparelor electromagnetice de gaze 9. Programatorul dirijării procesului de aprindere a arzătorului 10. Supapă de siguranță a excesului de presiunea a apei în cazan 		
4.	<p>VI. Vas de expansiune cu membrană</p> <p>Deservirea tehnică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea densității conexiunilor de flanșe 2. Controlul excesul de presiune în vasul în comparație cu presiunea static a sistemului de încălzire. 		
5.	<p>VII. Sistema de pregătire a apei</p> <p>Deservirea tehnică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea stării tehnice a blocului XBO privind corespunderea cu instrucțiunile producătorului 		

2. Termenul și condițiile de prestarea a serviciilor:

DIAGRAMA

efectuării deservirii tehnice (DT) și reparației curente (RC)
a utilajului termo-tehnic în cazangeria Parlamentului

nr.	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	LUNILE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.1	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
2.	Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.1	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
3.	Automatica de siguranță Dekamatik M1 cazan nr.1	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
5.	Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.2	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
6.	Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.2	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0

7.	Automatica de siguranță Dekamatik M1 cazan nr.2	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
9.	Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
10.	Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
11.	Automatica de siguranță Dekamatik M1 cazan nr.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
12.	Vas de expansiune cu membrană	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sistema de pregătire a apei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	- reparația curentă se efectuează 1 în an													
0	- deservirea tennică se efectuează 1 în lună													